

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ПРИВОЛЖСКОЕ**
413064 Саратовская область Марковский район с. Приволжское ул. Карла Маркса 6А
E-mail: privolghe@yandex.ru
Тел. 8(84567) 68631

Главному государственному инспектору
Марковского и Советского районов по пожарному надзору

Подполковнику внутренней службы Яхину Р. Н.

директора МОУ-СОШ с. Приволжское

М. В. Шашловой

Ответ

**на предписание №58/1/1 от 08 апреля 2021 года об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы
возникновения пожара**

№ п. п. предписания	Виды нарушения пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению	Проведенные мероприятия	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Исполнено
2.	Руководителем организации не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума	пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума	Исполнено
4.	На дверях первого и второго этажа отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров отсутствуют устройства для самозакрывания дверей	Установлены устройства для самозакрывания дверей	Исполнено

Копии документов прилагаются)



Директор МОУ-СОШ с. Приволжское:

Шашлова М. В. Шашлова